

## 質問回答書

工事(委託)名 手形山団地ポンプ場非常用発電機更新工事

回答課所室: 上下水道局水道維持課

質問回答月日: 令和6年6月26日

No.	質問および回答内容	
1	質問	発電機の搬入経路を教えてください、特記仕様事項にざっくりとしか、明記されておらず特定できません。
	回答	ポンプ室北側の両開き扉より搬入します。発電機基礎まではバタ角とコンパネ、鉄板等で搬入用ステージを構築し、ハンドリフターを用いて搬入します。 ※追記 手形山団地ポンプ場の現地確認を希望する入札予定者に対し、令和6年6月28日(金曜日)の午前9時から午後4時の間で日程調整をして現地視察を実施しますので、ご希望の方は、令和6年6月27日(木曜日)午後4時まで下記連絡先までご連絡ください。 E-mail: ro-wtmc@city.akita.lg.jp
2	質問	
	回答	
3	質問	
	回答	