

絶縁抵抗測定試験結果報告書

| | | |
|--------------------------|-----------------|--|
| 工 事 番 号 | | |
| 工 事 名 称 | | |
| 工 事 場 所 | | |
| 測 定 者 名 | | |
| 測 定 日 | 年 月 日 () 天候 | |
| 測 定 機 器 | 製 造 者 名 | |
| | 形 式 | |
| | 製 造 番 号 | |
| | 測 定 電 圧 | |
| 測 定 結 果 | 別紙絶縁抵抗測定結果表のとおり | |
| 測定状況の写真貼付 (測定中の全体の様子) | | |

- ・測定電圧は500Vとする。(機器が接続されている場合は250Vとする。)
- ・監督員の指示がある場合を除き、大地間とする。
- ・基準値は機器が接続されている場合は1M Ω 、その他は5M Ω とする。