

質問回答書

工事(委託)名	普通河川古川環境整備工事	回答課所室: 秋田市建設部道路建設課 質問回答月日: 令和8年2月5日
---------	--------------	--

No.	質問および回答内容	
1	質問	工事用道路工の内訳および数量・規格を教えてほしい(1工区、2工区とも)
	回答	1工区は敷砂利敷設(t=10cm)1073m ³ と敷鉄板設置・撤去および賃料261m ³ 、2工区は敷鉄板設置・撤去および賃料119m ³ を計上しています。
2	質問	借地料の概算金額を教えてほしい(1工区、2工区とも)
	回答	面積は1工区2983m ² 、2工区308m ² 、単価は近接土地の不動産鑑定評価額を元に算定、期間は1工区3ヶ月、2工区2ヶ月として積算しています。
3	質問	1工区、2工区共に直工費の仮設工(工事用道路工)一式当たり内訳書が添付されてないので設計内容と数量が把握できない。(内1・内3)
	回答	No.1回答のとおりです。
4	質問	1工区、2工区共に共通仮設費の役務費(借地料)一式当たり内訳書が添付されてないので設計内容と数量が把握できない。(内2・内4)
	回答	No.2回答のとおりです。
5	質問	1工区、2工区共に共通仮設費の運搬費(仮設材運搬費)の運搬距離は現場からどこで設計しているか? 運搬距離は何キロですか?
	回答	1工区、2工区共に運搬基地から現場までの片道距離として10km未満を見込み、積算しています。