

質問回答書

工事(委託)名	土崎汚水中継ポンプ場No.2沈砂搬出機改修工事	回答課所室：秋田市上下水道局下水道施設課
		質問回答月日：3月17日

No.	質問および回答内容	
1	質問	既設ライタックス減速機が令和7年12月で生産停止となり、代替製品への変更が必要となります。 型式・寸法の変更及び価格上昇が見込まれます。また、寸法変更によりトルクアームの交換とヘッドプーリのシャフト部分を長くする必要があります。契約後、設計変更の協議に応じていただけるのでしょうか。 既設型式：KHYM5-110DA-K1-B-200 新規型式：LHY5-4E175-EPY1-B-207
	回答	契約締結後、協議いたします。
2	質問	本工事の工事期限が令和9年3月19日となっておりますが、早期に完成できる場合、予定されている工事期限にかかわらず完成検査・合格後の請求などを行っても可能なものでしょうか。
	回答	可能です。
3	質問	
	回答	