

質問回答書

工事(委託)名	市道卸団地5号線舗装道改良工事
---------	-----------------

回答課所室: 道路維持課

質問回答月日: 令和8年3月19日

No.	質問および回答内容	
1	質問	積雪寒冷地域補正は、補正する又は補正しないどちらで見積ればよいかお教え願います。
	回答	積雪寒冷地域補正は、計上しておりません。
2	質問	舗装エレベリング数量7tの施工方法についてお教え願います。
	回答	表層を施工する際、一部嵩上げ箇所に補充材が必要となるため、アスファルト合材(再生②密粒度As(20))の材料費のみを計上しています。
3	質問	付帯工で、縁石撤去・再設置等一式の歩掛単価表をお示し願います。
	回答	単36号を掲載します。

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	縁石撤去・再設置等	条件	単位	式	単位数量	金額	単価	摘要
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要
	歩車道境界ブロック撤去	再利用	m		10			
	歩車道境界ブロック	再利用設置, 各種(600mm以下、50kg未満), 無し, 無し	m		10			
	合計							