

設 計 書

年 度	令和 8 年度	作 成 年 月 日	令和 8 年 4 月 2 0 日
修 繕 名	ふれあい交流館かわべ空調設備修繕	修繕概要 ふれあい交流館かわべにおいて、空調機器の老朽化により事務室等の空調管理が、困難になっていることから空調機器の取付修繕を行うものである。	
履 行 場 所	秋田市河辺和田字上中野 1 0 6 番地 3	・事務室 1 台 ・ギャラリー室（待合室） 1 台	
設 計 金 額			
財 源 区 分	(単) ・ 国 ・ 県 ・ 債		
履 行 期 日	契約締結日の翌日から令和 8 年 9 月 3 0 日（水）まで		

品名	品質・形状	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要
ふれあい交流館かわべ空調設備修繕						
1 機器、材料費		1	式			内訳書第3号
2 労務費		1	式			内訳書第4号
3 消耗品雑材料費		1	式			
直接修繕費						
4 一般管理費		1	式			
5 法定福利費						
修繕価格						
6 消費税相当額	10%	1	式			
修繕費						

品名	品質・形状	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要
1 機器、材料費						
駅事務室エアコン	三菱電機株式会社 MSZ-KXV2826-W	1	組			参考機器
	室外機：寒冷地仕様 室内機：壁掛型					
	能力：冷房 暖房 ワイヤレスリモコン付属					
ギャラリー室(待合室)エアコン	三菱電機株式会社 MSZ-HXV7126S-W	1	組			参考機器
	室外機：寒冷地仕様 室内機：壁掛型					
	能力：冷房 暖房 ワイヤレスリモコン付属					
リモコンホルダー	MAC-20RH	2	個			参考機器
冷媒管	ペアコイルKHE 6.35φ×9.52φ	14	m			
冷媒管	ペアコイルKHE 6.35φ×12.7φ	13	m			
ケーブル	室内外渡り配線 EM-E EF 2.0-3C	27	m			
排水管	ドレンホースφ16 (室外用)	18	m			
排水管	ドレンホースφ16 保温付 (室内用)	10	m			
配管化粧カバー	樹脂製スリムダクト	1	式			
平地用架台	溶融亜鉛メッキ仕上げ H=500 C-NZJ5-L2	2	台			参考機器

品名	品質・形状	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要
タイガーベース	L=600	4	個			
1種金属線び	A型	1	本			
同上付属品		1	式			
同上支持材		1	式			
コーナーボックス	1種金属線び用	2	個			
1個用スイッチボックス	1種金属線び用	2	個			
電線・ケーブル	EM-EEF2.0-3C ころがし	43	m			
電線・ケーブル	EM-EEF2.0-3C 管内	6	m			
ケーブル布設材		1	式			
分岐ブレーカー	予備の更新 ELCB2P2E 20A 200V	1	個			
分岐ブレーカー	予備の更新 ELCB2P2E 20A 100V	1	個			
コンセント	新金プレート共 15・20A 200V	1	個			
コンセント	新金プレート共 15・20A 100V	1	個			
1-計						

品名	品質・形状	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要
2 労務費						
空調機器設置・配管工事			人			
電気工事	200V専用回路工事		人			
外壁コア抜き	φ100	2	箇所			
外部足場組解体費	くさび緊結式足場 H<10m	1	式			
足場資材運搬費	搬入・搬出	2	回			
2-計						