

質問回答書

工事(委託)名	マンホールポンプ施設更新工事実施設計業務委託
---------	------------------------

回答課所室: 下水道施設課

質問回答月日: 令和8年5月7日

No.	質問および回答内容	
1	質問	一般仕様書の第三章に基本設計と記載がありますが、設計書には記載がございません。基本設計は本業務に含まれるのでしょうか。
	回答	含まれません。
2	質問	既存圧送管は問題なく使用できるという前提でよろしいでしょうか。
	回答	そのとおりです。
3	質問	マンホールポンプの躯体は既存施設を補修・改築せずに使用できるという前提でよろしいでしょうか。
	回答	そのとおりです。
4	質問	既存施設の図面(土木・機械・電気)は提供いただけますでしょうか。提供媒体についてもご教示ください。(電子データ(CAD)等)
	回答	所持している図面について、電子データ(PDF)で提供します。